



## Certificat d'instal·lació frigorífica

### I. Dades d'identificació

#### 1. Dades de la persona titular o usuària

Nom o raó social

NIF/NIE/CIF

#### 2. Dades de la instal·lació

Tipus via      Nom de la via

Núm.      Població

Municipi

Polígon

Codi postal

País

#### 3. Dades de l'empresa frigorista

Nom o raó social

NIF/NIE/CIF

### II. Proves

Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves i comprovacions de bon funcionament i compliment de les condicions de seguretat reglamentàries, d'acord amb la ITC IF-09, i concretament, les assenyalades amb una X a continuació.

Prova d'estanquitat dels elements dels equips frigorífics (pressions en bar) <sup>1 2</sup>

#### Pressions de projecte o memòria tècnica

Concepte	Sistema frigorífic 1		Sistema frigorífic 2		Sistema frigorífic 3	
	S. d'alta pressió	S. de baixa pressió	S. d'alta pressió	S. de baixa pressió	S. d'alta pressió	S. de baixa pressió
Pressió de servei nominal						
Pressió de servei màxima (PS)						
Pressió de taratge vàlvules seguretat						

#### Proves realitzades

Concepte	Sistema frigorífic 1		Sistema frigorífic 2		Sistema frigorífic 3	
	S. d'alta pressió	S. de baixa pressió	S. d'alta pressió	S. de baixa pressió	S. d'alta pressió	S. de baixa pressió
Pressió de prova de resistència						
Pressió de prova d'estanquitat						
Pressió desconexió limitador pressió						

Comprovació del correcte funcionament dels detectors de fuites.

Comprovació del correcte funcionament de les vàlvules equilibradores de pressió i del compliment de les prescripcions referents a les cambres d'atmosfera artificial.

Comprovació del correcte funcionament de les vàlvules de seguretat dels equips de pressió, dels limitadors de pressió, dels aparells indicadors i de mesurament, i dels de protecció contra sobreintensitat i contactes indirectes de les instal·lacions elèctriques.

### III. Documentació complementària

Ha estat lliurat a la persona usuària el Manual d'instruccions de la instal·lació frigorífica, d'acord amb l'apartat 2.2 de la ITC IF-10

Ha estat lliurat a la persona usuària el Llibre registre de la instal·lació frigorífica, d'acord amb l'apartat 2.5 de la ITC IF-10

### IV. Observacions i modificacions al projecte o memòria tècnica



---

**V. Certificació**

---

Nom i cognoms

NIF/NIE

---

Com a professional frigorista habilitat de l'empresa frigorista a dalt indicada, **certifica** que:

- Ha realitzat la instal·lació referida d'acord amb els reglaments i disposicions vigents que l'afecten, i especialment, amb el Reglament de Seguretat d'Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITC IF.
  - La instal·lació s'ajusta al projecte o a la documentació tècnica corresponent, incloses, si s'escau, les modificacions que s'indiquen en l'apartat IV.
  - Les proves realitzades a la instal·lació detallades en l'apartat II.
- 

Localitat i data

Signatura del professional frigorista

Segell de l'empresa frigorista

---

---

Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades del tràmit d'alta/modificació/baixa d'instal·lacions frigorífiques seran incorporades al tractament "Registre públic en l'àmbit industrial" del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: [bustiaprotecciondedades.emo@gencat.cat](mailto:bustiaprotecciondedades.emo@gencat.cat).

---

1. En cas d'equips compactes, semicompactes o d'absorció hermètics, no cal fer prova d'estanquitat, llevat que s'observi que l'equip hagi sofert alguna anomalia en el transport que l'hagi pogut afectar. Tanmateix, l'empresa instal·ladora o el director d'obra són responsables subsidiaris de que els equips disposin del certificat d'estanquitat emès pel seu fabricant.
2. En cas de més de 3 sistemes frigorífics, adjunteu fulls addicionals.